

CHECK-LIST SOTTOCENTRALE 2 - 2018													
Elemento di analisi		Livello di rischio				B Completa	M Parziale	A Scarsa	Riduz. Rischio	(Inserire B/M/A oppure X/SI per presenza di misure di riduzione)	Criteri Di scelta	NOTE	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 2018
		Presenza / Aderenza al requisito											
1. IMPIANTI E MANUTENZIONE													
1.1 Impianto idrico sanitario													
1.1.a Reti di distribuzione													
	1.1.a.1	Età dell'impianto idrico (nuovo / ristrutturato / non ristrutturato)	0	10	20				M	10	Parte vecchia parte nuova		
	1.1.a.2	Rete realizzata in rame						-10		0			
	1.1.a.3	Presenza di rami morti / bypass sulle dorsali della rete	10	20	40				A	40	B fino a 1,5 m		
	1.1.a.4	Isolamento della rete di mandata ACS e ricircolo	2	5	10				B	2	M pre 1995, A pre 1977		
										52			
1.1.b Reti di distribuzione													
	1.1.b.1	Distanza dal ricircolo (terminale / blocco bagni / piede colonna)	5	20	50				A	50	B fino a 1,0 m		
	1.1.b.2	Rompigetto a croce o con aeratore	1	-	5				B	1			
	1.1.b.3	Presenza di acqua trasparente / gialla / rossastra ai terminali	2	10	20				M	10			
	1.1.b.4	Regolari tempistiche di lavaggio chimico / sostituzione rompigetto						-3	SI	-3			
	1.1.b.5	Regolari tempistiche di sostituzione soffioni e phon docce						-7		0			Sostituzione al bisogno
	1.1.b.6	Regolari spurghi dell'acqua calda ai terminali						-15	SI	-15			durante le pulizie, lunedì
	1.1.b.7	Spurghi automatizzati dell'acqua calda ai terminali						-25		0			
	1.1.b.8	Installazione di sistemi di ultra-filtrazione sui terminali						-200	SI	-200			Filtri assoluti permanenti ai terminali delle aree /apparecchiature a rischio molto elevato e aumentato; installazione filtri assoluti temporanei per messa in sicurezza delle aree di degenza a rischio aumentato
										-157			
1.1 Totale impianto idrico sanitario										-105			
1.2 Altri impianti idrici													
	1.2.1	Vasche per il parto e travaglio in acqua (filtrazione assoluta)	0	5	50				B	0	assenti / filtri assoluti / senza filtri	non presenti	
	1.2.2	Presenza piscine, vasche riabilitative o idromassaggio	0	15	25				B	0	M solo piscina; A se anche vasche	non presenti	
	1.2.3	Manutenzione e disinfezione secondo linee guida regionali						-13	SI	-13			
	1.2.4	Riuniti odontoiatrici (con disinfezione o ultrafiltro / con ricircolo / senza)	10	15	30					0	alimentazione da rete idrica	non presenti	
	1.2.5	Impiego di sole soluzioni sterili nei riuniti odontoiatrici						-10		0	con isolamento da rete idrica	non applicabile	
	1.2.6	Presenza di fontane decorative all'interno degli edifici	10	15	30					0		non presenti	
	1.2.7	Trattamento chimico acqua fontane						-10		0		non applicabile	
1.2 Totale Altri impianti idrici										-13			
1.3 Impianti aeraulici													
1.3.a Filtrazione a presa d'aria													
	1.3.a.1	Livello di filtrazione a tasche (doppio F7+F9 / singolo / assente)	2	5	30				B	2	come da UNI 13779		

Elemento di analisi		Livello di rischio				B Completa	M Parziale	A Scarsa	Riduz. Rischio	(Inserire B/M/A oppure X/SI per presenza di misure di riduzione)	Criteri Di scelta	NOTE	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 2018
Presenza / Aderenza al requisito													
1.3.a.2	Prese d'aria sollevate da terra e lontane da fonti inquinanti	1	3	5		B				1			
1.3.a.3	Presenza ricircolo dell'aria ambiente (assente / uta / split-fancoil)	0	2	10		A				10			
										13			
1.3.b Umidificazione													
1.3.b.1	Umidificatori a vapore / ad acqua nebulizzata / lavatori d'aria	0	50	50		B				0			
1.3.b.2	Sezione di lunghezza sufficiente per evitare condensa	1	3	5		B				1	> 1 m, 0,5-1 m, <50 cm		
1.3.b.3	Manutenzione e disinfezione secondo accordo Stato/Regioni				-10					0	per umidific ad acqua	non applicabile	
										1			
1.3.c Batterie di condensa													
1.3.c.1	Raccolta condensa con pendenza insufficiente e/o stagnante	2	5	10		B				2			
1.3.c.2	Presenza di parti arrugginite su batterie e telai	1	3	5		M				3			
										5			
1.3.d Manutenzione													
1.3.c.1	Accessibilità delle varie sezioni delle UTA per sanificazione	2	5	15		B				2			
1.3.c.2	Pulizia e sanificazione periodica della macchina				-3	SI				-3	semestrale		
1.3.c.3	Accessibilità dei canali (portine secondo UNI EN 12097)				-5	SI				-5			
1.3.c.4	Verifica e pulizia dei canali a nome NADCA				-10					0	da non più di 5 anni		
1.3.c.5	Canali con coibentazione interna	2	5	10		B				2	assente/elastomero/lana		
1.3.c.6	Canali dotati di rivestimento interno antimicrobico (Aglon o eq.)				-5					0			
1.3.c.7	Pulizia e sanificazione periodica dei terminali				-3	SI				-3	semestrale		
										-7			
1.3 Totale Impianti aeraulici										12			
1. TOTALE IMPIANTI E MANUTENZIONE										-106			