



CONA: RISULTATI ATTIVITA' DI AUTOCONTROLLO E AZIONI DI CONTRASTO LEGIONELLA. BIENNIO 2012-2013 **(DOPO L'ATTIVAZIONE DELLA STRUTTURA)**

Legenda

Punti di campionamento WSP

- **Torri di raffreddamento**
- **Ingresso: punto WSP dopo il contatore, Centrale idrica**
- **Sottocentrale 1: serve gli edifici 42, 43, 44**
- **Sottocentrale 2: serve gli edifici 33, 14, 15, 16, 17, 18, 19**
- **Sottocentrale 3: serve gli edifici 1, 2, 6, 34, 35, 36, 38**
- **Sottocentrale 4: serve gli edifici 41, 45-a, 45-b, 46**
- **Sottocentrale 5: serve gli edifici 3, 4, 5, 7, 8, 29, 30, 37, 39**
- **Sottocentrale 6: serve gli edifici 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32**

Azioni di contrasto 1: presidio flussaggio + disincrostazione aeratori settimanale

Azioni di contrasto 2: iper-dosaggio biossido cl shock + iper-flussaggio acqua fredda e acqua calda e/o valutazioni tecnico-impiantistiche;
per le aree assistenziali chiuse: iper-dosaggio biossido cl shock + iper-flussaggio acqua fredda e acqua calda 1 volta ogni 3 mesi

Azioni di contrasto 3: installazione temporanea filtri assoluti bagni stanze di degenza

Azioni di contrasto 4: interventi di modifica impianto idrico

1° semestre 2012 – N° punti WSP campionati (rete idrica, Sottocentrali, torri di raffreddamento), distribuzione % dei risultati per range di concentrazione di Legionella (UFC/L)

20 giugno 2012			Ingresso		Sottocentrale 1		Sottocentrale 2		Sottocentrale 3		Sottocentrale 4		Sottocentrale 5		Sottocentrale 6	
RETE IDRICA	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
N° punti WSP camp.	12	100,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	2	100,0	2	100,0	3	100,0	3	100,0
% ≤1.000	12	100,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	2	100,0	2	100,0	3	100,0	3	100,0
% >1.000-≤10.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
% >10.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TORRI RAFFR.	Totale	%														
N° punti WSP camp.	3	100,0														
% ≤1.000	3	100,0														
% >1.000-≤10.000	0	0,0														
% >10.000	0	0,0														

2° semestre 2012 – N° punti WSP campionati (rete idrica, Sottocentrali, torri di raffreddamento), distribuzione % dei risultati per range di concentrazione di Legionella (UFC/L)

23, 29 OTTOBRE 2012			Ingresso		Sottocentrale 1		Sottocentrale 2		Sottocentrale 3		Sottocentrale 4		Sottocentrale 5		Sottocentrale 6	
RETE IDRICA	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
N° punti WSP camp.	27	100,0	1	100,0	1	100,0	4	100,0	5	100,0	6	100,0	5	100,0	5	100,0
% ≤1.000	27	100,0	1	100,0	1	100,0	4	100,0	5	100,0	6	100,0	5	100,0	5	100,0
% >1.000-≤10.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
% >10.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TORRI RAFFR.	Totale	%														
N° punti WSP camp.	0	0,0														
% ≤1.000	0	0,0														
% >1.000-≤10.000	0	0,0														
% >10.000	0	0,0														

1° semestre 2013 – N° punti WSP campionati (rete idrica, Sottocentrali, torri di raffreddamento), distribuzione % dei risultati per range di concentrazione di Legionella (UFC/L)

19 APRILE 2013			Ingresso		Sottocentrale 1		Sottocentrale 2		Sottocentrale 3		Sottocentrale 4		Sottocentrale 5		Sottocentrale 6	
RETE IDRICA	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
N° punti WSP camp.	14	100,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	3	100,0	1	100,0	4	100,0	4	100,0
% ≤1.000	14	100,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	3	100,0	1	100,0	4	100,0	4	100,0
% >1.000-≤10.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
% >10.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TORRI RAFFR.	Totale	%														
N° punti WSP camp.	1	100,0														
% ≤1.000	1	100,0														
% >1.000-≤10.000	0	0,0														
% >10.000	0	0,0														

2° semestre 2013 – N° punti WSP campionati (rete idrica, Sottocentrali, torri di raffreddamento), distribuzione % dei risultati per range di concentrazione di Legionella (UFC/L)

14-15 NOVEMBRE 2013			Ingresso		Sottocentrale 1		Sottocentrale 2		Sottocentrale 3		Sottocentrale 4		Sottocentrale 5		Sottocentrale 6	
RETE IDRICA	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
N° punti WSP camp.	45	100,0	2	100,0	2	100,0	11	100,0	9	100,0	1	100,0	8	100,0	12	100,0
% ≤1.000	38	84,5	2	100,0	2	100,0	9	81,8	6	66,7	1	100,0	6	75,0	12	100,0
% >1.000-≤10.000	2	4,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	0	0,0	1	12,5	0	0,0
% >10.000	5	11,1	0	0,0	0	0,0	2	18,2	2	22,2	0	0,0	1	12,5	0	0,0
TORRI RAFFR.	Totale	%														
N° punti WSP camp.	3	100,0														
% ≤1.000	3	100,0														
% >1.000-≤10.000	0	0,0														
% >10.000	0	0,0														

*S= dopo scorrimento

► 1E1 - Laboratorio Analisi Chimico-cliniche (16.000 UFC/L acqua calda)
 ► 1E1 - Ambulatori (28.000 UFC/L acqua calda)
AZIONE DI CONTRASTO 1 + 2 (iper-dosaggio biossido Cl shock + iper-flussaggio)

► 1C2 - Degenza Pneumologia –FPR (2.900 UFC/L acqua calda) **AZIONE DI CONTRASTO 1**
 ► 1B0 – Hospice chiuso (35.000 UFC/L acqua calda, 1.500 UFC/L acqua calda S*)
 ► 1B1 - Degenza MIO-CM (12.000 UFC/L acqua calda, 2.000 UFC/L acqua calda S*) **AZIONE DI CONTRASTO 1 + 2** (iper-dosaggio biossido Cl shock + iper-flussaggio + per le degenze chiuse: ripetizione ogni 3 mesi)

► 2C3 – Degenza ALP chiusa (7.300 UFC/L acqua fredda, 9.000 UFC/L acqua calda, 2.500 UFC/L acqua calda S*)

► 3B0 – Chirurgia d’Urgenza chiusa (30.000 UFC/L acqua calda)

AZIONE DI CONTRASTO 1+2 (iper-dosaggio biossido Cl shock + iper-flussaggio + per le degenze chiuse: ripetizione ogni 3 mesi)